

# KONVEKTA

## Thermosysteme

**Anlagenübersicht zum Schaltplan:**

**BK1-025-090**

**Fahrt/Stand mit FR4, 2 Kondensatorlüfter,  
2 Verdampferlüfter, mit Heißgasabtauung,  
Standkompressor 230V  
(Rollkolben, Scroll, Antriebseinheit)**

**FK 2311 / 4 / 12-230V**

**TK 2511 / 6 / 12-230V**

**FK 2515 / 4 / 12-230V**


**FK 2611 / 4 / 12-230V**

**TK 2915 / 6 / 12-230V**


**FK 3414 / 4 / 12-230V**








ANSCHLUSS ROLLKOLBENKOMPRESSOR



ANSCHLUSS SCROLLKOMPRESSOR




ANSCHLUSS ANTRIEBSEINHEIT

(....) Kabelfarben mit Scroll H11-001-412

Diese Zeichnung verbleibt unser Eigentum. Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen hat zivil- und strafrechtliche Folgen. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb BGB.)  
 Durch Weiterentwicklung entstehende konstruktive und technische Änderungen behalten wir uns vor!  
 Originale dürfen ohne Änderungsantrag nicht verändert werden.  
 KONVEKTA AG 34607 Schwalmstadt

		KÜHL- & KLIMAAANLAGEN D-34607 SCHWALMSTADT	
		SCHALTPLAN	
Gez.	12.03.10	A.Kraft	Typ: FK2500 F/S
Gepr.			Blatt Zeichnungs-Nr.
a1	Steckerbelegung ST2 geändert	11.08.10	S. Kroll
Nr. Änderungs-Mitteilung	Tag	NAME	FR4,Rollkolben-, Scrollverdichter, AE.
	TAG	NAME	3/4 K1-025-090

Schaltkasten BK1-025-051/ -062



Un	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
12V	7,5A	** 25A	** 25A		25A		7,5A
24V	7,5A	** 15A	** 15A		25A		7,5A

Un	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7
12V		10A	10A	10A		10A	
24V		5A	5A	5A		5A	

Absicherungswerte für F1 bis F7 bei Nennspannung 12/24V

\*\* nur bei VD4015/3016 mit bürstenlosen Gebläsen

Diese Zeichnung verbleibt unser Eigentum. Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen hat zivil- und strafrechtliche Folgen. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb BGB.)  
 Durch Weiterentwicklung entstehende konstruktive und technische Änderungen behalten wir uns vor!  
 Originale dürfen ohne Änderungsantrag nicht verändert werden.  
 KONVEKTA AG 34607 Schwalmstadt

**KONVEKTA** KÜHL- & KLIMAAANLAGEN D-34607 SCHWALMSTADT

Gez. 12.03.10 A.Kraft SCHALTPLAN Typ: FK2500 F/S

Gepr. Nr.1 Steckerbelegung ST2 geändert 11.08.10 S. Kroll Blatt Zeichnungs-Nr. 4/4 K1-025-090

Nr.Änderungs-Mitteilung Tag Name FR4,Rollkolben-,Scrollverdichter, AE.