



④ Abdeckhaube H59-000-103



④ Bef.-Winkel Abdeckhaube
2x B56-130-500



④ Bef.-Winkel Abdeckhaube B56-140-415 (links)
und B56-140-416 (rechts)




④ Bef.-Winkel/Module B56-100-089 (links)
und B56-100-088 (rechts)




④ Bef.-Winkel/Dach B56-130-263
rechts und links




④ Rohrleitung (ø12.0 - 3/4"UNF O-Ring) B51-120-170
Kondensator / Kompressor (Druckl.)




④ Rohrleitung (ø16.0 - 7/8"UNF O-Ring) B51-160-073
Verdampfer / Kompressor (Saugl.)



④ Schlauchleitung B12-100-038
(NW10 - 3/4"UNF O-Ring)
Kompr. / Rohrleitung ø12.0



④ Schlauchleitung B12-130-031
(NW13 - 7/8"UNF O-Ring)
Kompr. / Rohrleitung ø16.0



Spannung	Kondensator	Verdampfer	Antriebseinheit PAE-01/02/03	Bausatz Zusammenbau	Option () Bausatz Fropenauführung
12/230V	B76-0520122557	B78-0220122203	BAE-001	B54-000-208	B54-000-243
24/230V	B76-0520242558	B78-0220242204	BAE-002	B54-000-208	B54-000-244
12/400V	B76-0520122557	B78-0220122203	BAE-003	B54-000-208	B54-000-243
24/400V	B76-0520242558	B78-0220242204	BAE-004	B54-000-208	B54-000-244

Durch Weiterentwicklung entstehende konstruktive
Veränderungen behalten wir uns vor!
Konstruktionszeichnung
Originalie dürfen ohne Änderungsentzug
nicht verändert werden.

Diese Zeichnung verbleibt unter Eigentum, Verantwortlichung,
Verantwortung oder Mitteilung an dritte Personen hat straf- und
strafrechtliche Folgen. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen
den unlauteren Wettbewerb BGB.)
KONVEKTA AG
34607 Schwalmstadt

TK3000/6:
mit Bausatz 2ter-Kondensatorlüfter und Kältemittel
R404A, sonst identisch mit FK2250/4

Einbauzeichnung Nachausrüstung: B54-000-226
Einbauzeichnung Werkseinbau: B54-000-228



Nr./Änderungs-Mittelung	Tag/Name	Mass - Stab :	TAG	NAME
		Algemeintoleranz:	Bez.	10.11.98 C. Dunkel
		Gesamtgewicht:	Gepr.	
		g/l Angabe TK3000/6 hierzu	Norm	
KONVEKTA AG KÜHL- & KLIMANLAGEN D-34607 SCHWALMSTADT Artikel-Nr.				
Werkstoff:				
SCHEMA B54-000-282				
Übersicht Modul F/S Blatt Zeichnungs-Nr.				
FK2250/4 + TK3000/6 54-000-282				